Объект контроля, представляет собой здание, сооружение, часть здания или отдельные помещения, независимо от формы собственности и принадлежности (аренда, собственность или иное) в котором установлена автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) или автоматическая установка пожаротушения (АУПТ).

Предполагается, что аппаратура автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) – прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) или оборудование автоматической установки пожаротушения (АУПТ) объекта контроля имеет возможность выдавать, как минимум, сигнал «ПОЖАР» для пульта централизованного наблюдения (ПЦН) в виде нормально замкнутых (Н.З.) или нормально разомкнутых (Н.Р.) контактов. Так же допустима выдача сигнала «ПОЖАР» с выхода типа «открытый коллектор».

В случае если объект не оборудован ни одной из систем автоматической противопожарной защиты, для осуществления передачи сигнала с помощью системы «Восток-01», необходимо оснащение объекта автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) или автоматической установкой пожаротушения (АУПТ) в соответствии с НПБ 110-03.

Объект контроля должен быть оснащён как минимум одно телефонной линей московской городской телефонной сети (МГТС). Как исключение, допускается оборудовать системой «Восток-01» объекты, не имеющие такой линии, в случае установки оборудования позволяющего использовать два дублирующих беспроводных каналов сотовой связи разных операторов.